



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 1 - 367/1/1**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение решения № 1 - 367 от «5» августа 2021 г. заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела – начальника отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Дарсигова Сулеймана Хасановича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296»**, фактически осуществляющего деятельность, по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитан внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области участия в проверке не принимали.

Совместно с: Заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296» Богдановой Викторией Шалвовной. *С. Богданова*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>В двухэтажном здании дошкольного образовательного учреждения II степени огнестойкости (далее по тексту – Объект защиты), допущена отделка внешних поверхностей наружных стен из материалов группы горючести более Г1, фасадная система способна распространять горение.</p> <p>Требуемая документация (сертификаты соответствия, протоколы испытаний и т.п.), в ходе проверки не представлены.</p>	ч.11 ст.87 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
2	<p>Ветки крупногабаритных деревьев со всех сторон объекта защиты препятствуют проезду пожарной техники и доступу пожарных в этажи здания.</p>	п.71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
3	<p>В нарушение п.8.1, п.8.6 СП 4.13130.2013 не обеспечен подъезд для пожарных автомобилей с южной стороны объекта защиты.</p>	ч.4 ст.51 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
4	<p>На объекте защиты, не обеспечена исправность внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения, в части отсутствия минимального требуемого расхода воды на внутреннее пожаротушение.</p>	п.48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479;	01.07.2022	
5	<p>На объекте защиты, смонтированное оборудование системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не соответствует проектной документации (раздел 3.2 проектной документации), а именно: проектной документацией на смонтированную систему предусмотрено исключить в тексте речевого оповещения слова, способные вызвать панику.</p>	п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479	01.07.2022	

6	<p>На объекте защиты, отсутствуют проектные решения на смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможным провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330.</p> <p>Проектные решения, на аварийное освещение, в ходе проверки, не представлены.</p>	ст.51 ч.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
7	<p>На объекте защиты не обеспечено в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p>	п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
8	<p>На объекте защиты, помещения различных классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 (складские помещения) и Ф1.1 (детское дошкольное учреждение) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p> <p>Перечень складских помещений: 1-й этаж – 2 помещения архива, складское помещение около неэксплуатируемого бассейна, складское помещение в актовом зале.</p>	ч.1 ст.88 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
9	<p>На объекте защиты, не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны с наружной стороны входных дверей помещений производственного и складского назначения, согласно проведенным расчетам.</p>	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
10	<p>На объекте защиты, класс пожарной опасности материалов, примененных частично на стенах и полу в ряде групповых ячеек, более КМ2.</p> <p>Требуемая документация на примененные материалы (сертификаты соответствия и т.п.) в ходе проверки не представлена.</p>	ч.7 ст.134 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	

11	На объекте защиты, не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п.15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
12	На объекте защиты, не обеспечено соблюдение проектных решений в части размеров эвакуационных выходов, а именно: ширина эвакуационных выходов, в том числе из помещений групповых ячеек, в лестничные клетки, поэтажные коридоры и наружу местами составляет менее 0,8 м. Данная ширина выходов (0,8 метров) была предусмотрена на стадии строительства здания (1979 год постройки), в соответствии с пунктом 4.2 СНИП II-А.5-62. Уменьшение предусмотренной ширины, повлекло установка в дверных проемах, вышеуказанных эвакуационных выходов, конструкций дверных коробок, значительно уменьшающих ширину выходов в свету.	п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	
13	На объекте защиты, в нарушение п.4.2.16 СП 1.13130 эвакуационные выходы из групповых ячеек №4, №3, №5, №2 (1-й этаж), расположены не рассредоточено.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.4.6 СНИП II-А.5-62)	01.07.2022	
14	На объекте защиты, в нарушение п.5.2.1, п.4.4.7 СП 1.13130, наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа), предназначенные для эвакуации людей из групповых ячеек, расположенных на втором этаже, не соответствуют предъявляемым требованиям, в части их размещения и геометрических параметров.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.2022	
15	На объекте защиты, не проводятся работы по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующих актов. Требуемые документы (акты), в ходе проверки не представлены.	п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479	01.07.2022	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
**«24» августа 2021 г.**  
М.Л.П.  
Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ростовской области капитан внутренней службы  
**Михайличенко Евгений Андреевич**

Предписание № 1 - 367/1/1 от «24» августа 2021 г. на 5 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 01.07.2022 г. для исполнения получил:

**Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296» Богданова Виктория Шалвовна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

**«24» августа 2021 г.**

